

«14» июня 2019г.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБУ ДО ДМШ С.ВЕРХНИЙ АВЗЯН
 Серегина Гузэль Мирзаевна




Обследование МБУ ДО ДМШ С.ВЕРХНИЙ АВЗЯН было проведено Экспертами АНО «ЦИПИ» Реус И.А. и Гридневским А.В. 14 июня 2019г. в 12.40ч. в присутствии директора МБУДО ДМШ С.ВЕРХНИЙ АВЗЯН Серегиной Г. М. в светлое время суток с применением специального оборудования.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
 объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
 № 1**

1. Общие сведения об объекте

1.1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА С.ВЕРХНИЙ АВЗЯН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1.2. Адрес объекта 453524, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с.Верхний Авзян, ул. Ул. Ленина, ½,

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, общая площадь 1059,9 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да**. 1063 кв.м

1.4. Год постройки здания предположительно **1998**, последнего капитального ремонта 2012 год ремонт и приспособление здания.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____, *капитального* _____

сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА С.ВЕРХНИЙ АВЗЯН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **453524, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с.Верхний Авзян, ул. Ул. Ленина, ½,**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – **договор безвозмездного пользования.**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная.**

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) **Муниципальное казенное учреждение культуры «Управление культуры» муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан.**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **453500, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул.5 июля, д.3**



2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Дополнительное образование в сфере культуры и искусства,

2.2 Виды оказываемых услуг **обучение детей и подростков музыкальному и художественному искусству, развитие мотивации личности, развитие творческих способностей, реализация общеобразовательных программ в интересах личности, общества, государства.**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно). **На объекте.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории). **Обучаемые возрастные категории инвалидов.**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. Инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **60чел.** При проведении массовых мероприятий до 200 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **Да.**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Легковые, пассажирские а/машины, маршрутный транспорт

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от стоянки возле объекта **5 м**

3.2.2 время движения (пешком) **10 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**нет**),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; пешеходный переход нерегулируемый, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, пешеходные пути выполнены с грунтовым покрытием, имеются перепады, канавы, разделительных бордюров и разметок пешеходных путей нет, не соответствует стандартам - местами покрытие разрушено.

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,Г)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Для отдельных категорий инвалидов соответствует нормативам только основные функциональные зоны (досягаемости мест целевого назначения). Специально выделенные пути и места обслуживания инвалидов всех категорий отсутствуют. Отсутствие лифта или подъемника делает 2 этаж не доступным для МГН, затрудняет свободное самостоятельное получение услуг.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Полная реконструкция. Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
2	Вход (входы) в здание	Требуется кардинальная реконструкция трех входных групп. СП 59.13330.2016
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	При возможности частичная реконструкция. Необходима организация обучения персонала для предоставления комфортных, качественных услуг МГН. Привести в соответствие с СП

		59.13330.2016
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 для этого выделить на первом этаже здания отдельный кабинет оборудованный для комфортного получения услуг всеми группами МГН.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Санитарные узлы на первом этаже привести в соответствие с СП59.13330.2016
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Провести реконструкцию. Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
8	Все зоны и участки	Здание является объектом «промышленной – офисной» застройки 1998 года, проект здания предусматривал размещение офисных помещений управления промышленного объекта. Используя всевозможности необходимо привести здание в соответствие с СП 59.13330.2016, адаптировать все функциональные зоны для получения МГН самостоятельно качественных услуг.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения "Формирование современной городской среды" в МР Белорецкий район, к которому относится село Верхний Авзян.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **частично функциональные зоны будут доступны для ВСЕХ МГН для самостоятельно качественных услуг.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **Неудовлетворительно.**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование Эксперта АНО «ЦИПИ»

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
Акт обследования объекта социальной инфраструктуры

Эксперта АНО «ЦИПИ» И.А.Реус

Эксперт ТРСАГридневский А.В.



«14» июня 2019г.

4.5. Информация не размещена (обновлена) на Карте доступности дата <http://ds.bashkortostan.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «14» июня 2019г.,
2. Акт обследования объекта: № 1 акта 01 от «14» июня 2019г.
3. Решение Комиссии от «14» июня 2019г.